

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах
адрес: 623640, Свердл. область, г,
Талица, ул. Красноармейская, д.32
тел.(34371) 2-13-30
E-mail:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующему
Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №
11 "Колокольчик"
Плотниковой Елене Михайловне

623620, Свердловская обл., Талицкий район, п.
Троицкий, Комарова ул., 11

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 28.05.2018г.

№ 01-14-12-218-57/2190-а

При проведении проверки с 25.04.2018 по 28.05.2018г. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 "Колокольчик"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, Комарова ул., 11
дата регистрации 31.01.2003
ИНН/ОГРН 6654009588 / 1036602520327

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Колокольчик"(623620, Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, Комарова ул., 11)
рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 18/2018-57 от 28.05.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с гигиеническими нормативами по микробиологическим показателям (в том числе по показателю ОМЧ). Обеспечить установку ультрафиолетового облучателя после системы механической и химической очистки воды. Представить протоколы лабораторных испытаний питьевой воды (по микробиологическим показателям).	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.3.	15.08.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах по адресу: 623640 Свердловская область, г.Талица, ул.Красноармейская,32, либо на адрес электронной почты: E-mail:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
в срок до 15.08.2018г.

1. Документированную информацию о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 11 Колокольчик" Плотникову Е.М.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист -эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах,
городе Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

Метёлкина Наталья Юрьевна
ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Предписание получил:
Заведующий МКДОУ " детский сад № 11 Колокольчик"
Плотникова Е.М.



28.05.2018г.

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623640, Свердл. область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания