

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 56/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11 «Колокольчик»

Заведующему детского сада Плотниковой Елене Михайловне

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 56 от «02» июля 2020 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Дата и время проведения проверки:

"09" июля 2020г. с 15 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"24" июля 2020г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

"03" августа 2020г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Зайковым Дмитрием Валентиновичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; Рогачевым Виктором Владимировичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Колокольчик» по адресу: 623620, Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Комарова,11

Совместно с: Заведующим МКДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» Плотниковой Еленой Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается
			ых	

		безопасности, требования которого (ых) нарушены	требований пожарной безопаснос ти	я только выполни е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании детского сада. Выполнить эвакуационное освещение в здании детского сада.	п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1.7 СНиП II-A.9-71 «Искусственное освещение. Нормы проектирования»; Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.6; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.06.2021	
2.	Заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности (прачечная, складские помещения категории В (помещения № 19,25,40 по техническому паспорту БТИ), не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI30 (отсутствуют противопожарные двери, установлены деревянные двери). Заполнение проемов в стенах, отделяющих помещения помещений различных классов по функциональной пожарной опасности (прачечная, складские помещения категории В (помещения № 19,25,40 по техническому паспорту БТИ) выполнить в соответствии требуемому пределу огнестойкости EI30. (установить противопожарные двери).	ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п.5.14* табл.2. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	15.06.2021	
3.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние наружных пожарных лестниц. Металлические наружные	Нарушены п.24 Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 390 от 25.04.2012); ч. 4 ст. 4, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	15.06.2021	

	<p>лестницы 3 типа не соответствуют требованиям пожарной безопасности и не обеспечивают безопасность людей при эвакуации. Не соответствует ширина ступеней, длина ступеней, материал ступеней, а также не прошли испытания ограждения наружной пожарной лестницы (в соответствии с протоколом № 05 от 04.03.2020 года «Проведения профилактических испытаний» (Талицкое РО ООО «ВДПО»)).</p> <p>Металлические наружные лестницы 3 типа выполнить в соответствии требованиями пожарной безопасности.</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2; п.4.6; п.5.12 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».</p>		
4.	<p><u>Так же, в ходе проведения проверки установлено, что смонтированная система автоматической системы оповещения и управления эвакуацией в здании, помещениях МКДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» по адресу: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Комарова, д. 11 выполнена с нарушением установленных нормативно-технических документов предусмотренных ст. 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г., а именно выявлены следующие нарушения:</u></p> <p>Формирование сигналов управления системами оповещения и управления эвакуацией смонтированной на объекте защиты, осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя (ИП 212-46), не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130-2009.</p> <p>Алгоритм работы автоматической установки пожарной сигнализации выполнить с условиями</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства в РФ от 25.04.2012 №390); ч. 4 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1, п. 14.2, приложение – Р СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	15.06.2021	

	<p>формирования сигнала управления системой оповещения и управления эвакуацией смонтированной на объекте защиты, при срабатывании двух пожарных извещателей или автоматическую установку пожарной сигнализации оборудовать пожарными извещателями удовлетворяющими рекомендациям, изложенным в приложении Р СП 5.13130-2009.</p>			
5.	<p>На объекте защиты эксплуатируется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией, которая достигла своего предельного состояния (срока службы 10 лет.) На объекте защиты провести капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.</p>	<p>п. 63 Правил противопожарного режима в РФ Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства в РФ от 25.04.2012 №390); п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>	15.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартирьщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковник внутренней службы Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 » августа 2020 г.

Старший инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы Рогачев В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 03 » августа 2020 г.



Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 11
«Колокольчик» Плотникова Елена Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

« 03 » августа 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99